



CERT

# DVGW CERT Konformitätsbescheinigung

## DVGW CERT Conformity Certificate

**AS-0625BS0294**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Anschlussichere Produkte für das Trinkwassernetz <i>products for safe connection to the water supply</i>
<b>Hersteller</b> <i>manufacturer</i>	Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH Josef-Grünbeck-Straße 1, D-89420 Höchstädt a.d. Donau
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH Josef-Grünbeck-Straße 1, D-89420 Höchstädt a.d. Donau
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Geräte und Apparate mit Trinkwasseranschluss: Geräte für den gewerblichen Einsatz (0625)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Systemtrennanlage
<b>Modell</b> <i>model</i>	Euro-Systemtrennanlage GENO®-G5
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 12.11.2019 (TZW) Kontrollprüfung Labor: vom 14.11.2017 (TZW) Kontrollprüfung Labor: vom 27.03.2014 (TZW) Baumusterprüfung: KT 060/11 vom 13.07.2012 (TZW)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW W 540-VP (01.08.2010)

Das Produkt ist zum unmittelbaren Anschluss an die Trinkwasser-Installation geeignet. Die Anforderungen zum Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen durch Rückfließen entsprechend der DIN EN 1717 werden erfüllt.

**Ablaufdatum / AZ** 16.08.2024 / 21-0486-WNV  
*date of expiry / file no.*

7009-04-A-DE

23.06.2021 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
Euro-Systemtrennanlage GENO®-G5	Art der Absicherung: Freier Auslauf Typ AB	gem. DIN EN 13077 (09/2008) Nennweite: DN 20

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**  
*certified components*

<b>Registr.-Nr.</b> <i>registration no.</i>	<b>Bauteil (Produktart)</b> <i>component</i>	<b>Modell/Typ</b> <i>model/type</i>	<b>Hersteller</b> <i>manufacturer</i>
DW-8121AT2023	PVC-U für die Wasserversorgung, Fert.-Gr. 11	DEKADUR/DEKADUR	Georg Fischer DEKA GmbH
NW-6102CO0097	Kugelhahn	75../750; 7501; 7511; 753; 7531; 7510; 7510KI	WESA-Armaturen GmbH

**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

*hints of utilization / remarks*

Anschluss: DN 20 (3/4")

Die gemäß DIN EN 1717 geforderte Sicherungseinrichtung ist integraler Bestandteil des geprüften Bauteiles.

Die hygienische Unbedenklichkeit aller mit Trinkwasser in Kontakt kommenden Werkstoffe bis zum Sicherungspunkt ist nachgewiesen.

Diese DVGW-Prüfbescheinigung trifft keine Aussagen bzgl. der über die Anschlusssicherheit hinausgehenden Produkteigenschaften.